



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и

благополучия человека по Волгоградской области

(Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области)

Предписание № 15-83-16 об устранении выявленных нарушений

При проведении плановой выездной проверки в отношении муниципального казенного общеобразовательного учреждения « Кривомузгинская средняя школа « Калачевского муниципального района Волгоградской области . пос. Волгодонской , ул. Советская д. 2а . Калачевский район , Волгоградской области

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения (приказа) № 15-72 от 25.07.2016г Руководителя
Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области А.В. Злепко

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата) , фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

выявлены нарушения требований законодательства Российской Федерации в сфере защиты прав потребителей и (или) санитарно-эпидемиологического благополучия населения , вызвавшиеся

не предусмотрена система водоснабжения , водоотведения в горячем цеху пищеблока , в цеху первичной обработки овощей

Не проводится контроль за качественным и количественным составом рациона питания , не ведется « Ведомость контроля за питанием » .

В помещении туалетной для девочек требуется обеспечить соблюдение требований , предъявляемых к внутренней отделке (потолок , стены , пол) .

В помещениях начальных классов , лаборантских мастерских не установлены раковины для мытья рук с подводкой горячей , холодной воды . .

Кабинет № 4 дефекты отделки пола – отслойка линолеумного покрытия .

Рекреации – нарушены требования к отделке стен , потолка – дефекты в виде отслаивания отделочного материала , оборудованные раковины для мытья рук и организации питьевого режима не функционируют

что является нарушением требований СанПиН 2.4.2.2821-10 « Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях » , СанПиН 2.4.5.2409-08 « Санитарно – эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях , учреждениях начального и среднего профессионального образования »

На основании изложенного , а также в целях предотвращения угрозы возникновения и распространения инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений), в соответствии с ч.2 ст.50 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ:

требую:

устранить выявленные нарушения и выполнить следующие мероприятия :

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок выполнения
1.	В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»	
1.1.	Обеспечить систему холодного , горячего водоснабжения в помещениях начальных классов , лаборантских мастерских в соответствии с требованиями п 4.27 , п. 8.1 , п. 8.3	01.09.2020
1.2.	Обеспечить соблюдение требований к внутренней отделке санитарных помещений – туалет для «Д» ; в помещениях классных комнат Кабинет № 4 , рекреации в соответствии с требованиями п. 4.29 , п. 4.28	01.09.2020.
2.	В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно –эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях , учреждениях начального и среднего профессионального образования «	
2.1	В помещении цеха для первичной обработки овощей , мясорыбного цеха , варочного цеха обеспечить наличие системы горячего , холодного водоснабжения в соответствии с требованиями п. 3.3.	01.09.2020.
2.2.	Не проводится контроль за качественным и количественным составом рациона питания , не ведется « Ведомость контроля за питанием « в соответствии с требованиями п. 14.9 .	01.09.2020

Информацию об исполнении настоящего Предписания с приложением необходимых документов, подтверждающих выполнение мероприятий в указанный срок, прошу представить в ТО Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области по адресу: Г. Калач-на-Дону , ул. Пархоменко - 35

Перечень документированной информации ,подлежащей представлению в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области ,подтверждающей исполнение требований Предписания :


1 акты выполненных работ

Предписание выдано в отношении муниципального казенного общеобразовательного учреждения « Кривомузгинская средняя школа « Калачевского муниципального района Волгоградской области пос. Волгодонской , ул. Советская д. 2а . Калачевский район , Волгоградской области

За невыполнение в установленный срок настоящего Предписания предусмотрена административная ответственность в соответствии с ч.1 ст.19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Предписание может быть обжаловано в Арбитражный суд Волгоградской области в порядке , предусмотренном 198 ст .Арбитражного процессуального Кодекса Российской Федерации.

Обжалование Предписания не приостанавливает исполнение настоящего предписания.

Нач. ТО			Хоперскова О.В.
(должность лица, уполномоченного осуществлять государственный надзор)		(подпись)	(фамилия, имя, отчество)

Предписание получено : *законным представителем* муниципального казенного общеобразовательного учреждения « Кривомузгинская средняя школа » Калачевского муниципального района Волгоградской области .по пос. Волгодонской , ул. Советская д. 2а . Калачевский район , Волгоградской области

« 13 » октября 2016г

